



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО БАЛАКОВСКОМУ РАЙОНУ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Саратовское шоссе, 65, г. Балаково, Саратовская область, Россия, 413800
Тел.: 8 (8453) 39-15-79 e-mail: gpnbalakovo@mail.ru

г. Балаково
(место составления акта)

«02» февраля 2021 г.
(дата составления акта)
«15» час. «15» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 8

По адресу/адресам: Саратовская область, г. Балаково, ул. Титова, 25А, ул. 30 лет Победы, 17
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения № 8 от «13» января 2021 года начальника отдела надзорной
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
деятельности и профилактической работы по Балаковскому району Саратовской области УНДиПР
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении
Главного управления МЧС России по Саратовской области Гордюшова В.В.
проверки)

была проведена проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ» Г. БАЛАКОВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с «09» час. «00» мин. «20» января 2021 г. по «15» час. «15» мин. «02» февраля 2021 г.

Продолжительность проверки: 10 рабочих дней
(дней/часов)

«__» _____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность проверки _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Балаковскому
району Саратовской области УНДиПР ГУ МЧС России по Саратовской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Долгова Ирина Николаевна ✓ 14.01.2021 12:25
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Балаковского района Саратовской
области по пожарному надзору Сафронов Сергей Викторович, заместитель начальника ФГБУ
«СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Саратовской области» Сытник Максим
Александрович (свидетельство об аттестации эксперта № САР-ПБ-005 от 16.03.2017, выдано ГУ
МЧС России по Саратовской области), начальник сектора ИИР ФГБУ «СЭУ ФПС «Испытательная
пожарная лаборатория» по Саратовской области» Якимов Дмитрий Юрьевич (свидетельство об
аттестации эксперта № САР-ПБ-007 от 11.05.2017, выдано ГУ МЧС России по Саратовской
области), старший инженер сектора ИИР ФГБУ «СЭУ ФПС «Испытательная пожарная

лаборатория» по Саратовской области» Ермошин Алексей Геннадьевич (свидетельство об аттестации эксперта № САР-ПБ-006 от 11.05.2017, выдано ГУ МЧС России по Саратовской области)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Долгова Ирина Николаевна

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- отсутствуют документы, подтверждающие класс пожарной опасности не более чем КМ1, материалов отделки стен в актовом зале (обои, защитные панели радиаторов отопления) - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. Титова, 25А) (Основание: ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 6 ст. 134, табл. 29 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- отсутствуют документы, подтверждающие класс пожарной опасности не более чем КМ2, материалов отделки пола в актовом зале - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. Титова, 25А) (Основание: ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 6 ст. 134, табл. 29 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» складского помещения возле актового зала с обозначением его категории и класса зону на входной двери - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. Титова, 25А) (Основание: п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

- выключатель освещения расположен внутри складского помещения, расположенного возле актового зала - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. Титова, 25А) (Основание: п. 293 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

- отсутствуют документы, подтверждающие класс пожарной опасности не более чем КМ1, материалов отделки потолка в помещении №1 (танцевальный зал) - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. Титова, 25А) (Основание: ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 6 ст. 134, табл. 29 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- отсутствуют документы, подтверждающие класс пожарной опасности не более чем КМ1, материалов отделки стен в помещении №2 (танцевальный зал) - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. Титова, 25А) (Основание: ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 6 ст. 134, табл. 29 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- отсутствуют документы, подтверждающие класс пожарной опасности не более чем КМ1, материалов отделки потолка в коридоре возле помещений №2 и №3 - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. Титова, 25А) (Основание: ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 6 ст. 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- отсутствуют документы, подтверждающие класс пожарной опасности не более чем КМ2, материалов отделки пола в коридоре возле помещений №2 и №3 - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. Титова, 25А) (Основание: ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 6 ст. 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» складских помещений, расположенных в помещении №31, с обозначением его категории и класса зону на входной двери - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. Титова, 25А) (Основание: п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

- не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» складского помещения № 9 с обозначением его категории и класса зону на входной двери - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. Титова, 25А) (Основание: п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

- не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» складского помещения № 13 с обозначением его категории и класса зону на входной двери - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. Титова, 25А) (Основание: п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

- в складских помещениях, расположенных в помещении №31, допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. Титова, 25А) (Основание: п. 35 (в) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

- не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» складского помещения, расположенного в правом крыле с обозначением его категории и класса зону на входной двери - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. Титова, 25А) (Основание: п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

- в складском помещении, расположенном в правом крыле, допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. Титова, 25А) (Основание: п. 35 (в) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

- выключатель освещения расположен внутри складского помещения, расположенного в правом крыле - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. Титова, 25А) (Основание: п. 293 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

- ширина эвакуационного выхода их помещения № 16 (танцевальный зал) менее 0,8 м. - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. Титова, 25А) (Основание: ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Ф3 от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

- дверь эвакуационного выхода их помещения № 16 (танцевальный зал) открывается не по направлению выхода из здания - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. Титова, 25А) (Основание: ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Ф3 от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

- отсутствуют документы, подтверждающие класс пожарной опасности не более чем КМ1, материалов отделки стен в помещении №16 (танцевальный зал) - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. Титова, 25А) (Основание: ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 6 ст. 134, табл. 29 Ф3 от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» складского помещения № 17 с обозначением его категории и класса зону на входной двери - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. Титова, 25А) (Основание: п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

- запорное устройство на обводной линии счетчиков воды не оборудовано электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. Титова, 25А) (Основание: ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Ф3 от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2.9 СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и

канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением N 1)»);

- отсутствуют документы, подтверждающие класс пожарной опасности не более чем КМ1, материалов отделки потолка в коридорах левого и правого крыла на первом этаже - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. Титова, 25А) (Основание: ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 6 ст. 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- не все помещения вторых этажей обеспечены вторым эвакуационным выходом - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. Титова, 25А) (Основание: ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

- не обеспечен автоматический контроль линии на обрыв с выносными речевыми оповещателями - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. Титова, 25А) (Основание: ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)»);

- отсутствуют документы, подтверждающие класс пожарной опасности не более чем КМ1, материалов отделки стен в помещении № 4 (концертный зал) - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. 30 лет Победы, 17) (Основание: ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 6 ст. 134, табл. 29 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- отсутствуют документы, подтверждающие класс пожарной опасности не более чем КМ1, материалов отделки потолка в помещении № 4 (концертный зал) - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. 30 лет Победы, 17) (Основание: ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 6 ст. 134, табл. 29 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- отсутствуют документы, подтверждающие класс пожарной опасности не более чем КМ2, материалов отделки пола в помещении № 4 (концертный зал) - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. 30 лет Победы, 17) (Основание: ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 6 ст. 134, табл. 29 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- в помещении № 3 (картинг) допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. 30 лет Победы, 17) (Основание: п. 35 (в) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

- имеющиеся в помещении № 3 (картинг) огнетушители ОП-3 и ОУ-3 не соответствуют необходимым по нормам огнетушителя с рангом тушения модельного очага 2А - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. 30 лет Победы, 17) (Основание: п. 60, приложение № 1 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

- не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» складского помещения № 3 (картинг) с обозначением его категории и класса зону на входной двери - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. 30 лет Победы, 17) (Основание: п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

- имеющиеся в помещении № 13 (Ассоль) огнетушитель ОУ-3 не соответствует необходимым по нормам огнетушителя с рангом тушения модельного очага 2А - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. 30 лет Победы, 17) (Основание: п. 60, приложение № 1 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

- не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» складского помещения № 10 (костюмерная) с обозначением его категории и класса зону на входной двери - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. 30 лет Победы, 17) (Основание: п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

- в помещении № 10 (костюмерная) допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. 30 лет Победы, 17) (Основание: п. 35 (в) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

- не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» складского помещения № 11 (костюмерная) с обозначением его категории и класса зону на входной двери - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. 30 лет Победы, 17) (Основание: п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

- в помещении № 11 (костюмерная) допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. 30 лет Победы, 17) (Основание: п. 35 (в) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

- под лестничным маршем второй лестницы оборудовано складское помещение - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. 30 лет Победы) (Основание: 17, п. 16 (к) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

- выход со второго этажа на лестничную клетку, расположенную возле центрального входа, не оборудован дверью с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. 30 лет Победы, 17) (Основание: ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

- конструкцией прибора приемно-контрольного пожарного не предусмотрен автоматический контроль линии связи с выносными оповещателями «Выход» - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. 30 лет Победы, 17) (Основание: ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)»);

- конструкцией прибора приемно-контрольного пожарного не предусмотрен автоматический контроль линии связи с выносными звуковыми оповещателями - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. 30 лет Победы, 17) (Основание: ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)»);

- приборы приемно-контрольные и приборы управления системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре установлены в коридоре без защиты от несанкционированного доступа - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. 30 лет Победы, 17) (Основание: ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)»);

- приборы приемно-контрольные и приборы управления системы оповещения и управления пожарной сигнализацией установлены в коридоре без защиты от несанкционированного доступа - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. 30 лет Победы, 17) (Основание: ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)»);

- не обеспечен автоматический контроль целостности линии связи с внешним пожарным извещателем о возникшей неисправности (демонтаж-монтаж извещателя на ИС2) - лицо допустившее нарушение Долгова И.Н. (ул. 30 лет Победы, 17) (Основание: ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.6.1.6 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3)»)

~~— выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____~~

~~— выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) а именно: _____~~

~~— нарушений не выявлено _____~~

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) № 241

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор Долгова Ирина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«02» февраля 2021 г. _____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)