

ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
Муниципальное автономное
учреждение
дополнительного образования
«Центр дополнительного образования»
г. Балаково Саратовской области

СОГЛАСОВАНО

Председатель Балаковской местной организации
Саратовской областной организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»



И.В. Кудлаенко
14 декабря 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного
учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования»
г. Балаково Саратовской области



И.Н. Долгова

«14» декабря 2021г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ: **Дополнительное образовательное учреждение; Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области**
- 1.2. Адрес ОСИ: **413853, Саратовская область, г. Балаково, ул. Титова, д. 25 А**
- 1.3. Сведения о размещении ОСИ: **Отдельно стоящее, 2-х этажное здания, общей площадью 1675,1м2.**
– наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да (7698 м2)**
- 1.4. Год постройки здания **1963**, последнего капитального ремонта: **2016**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **в рамках реализации плана мероприятий.**

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области (МАУДО ЦДО)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **413853, Саратовская область, г. Балаково, ул.Титова, д. 25 А**

1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность):

Оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная): **Муниципальная**

1.10. Территориальная принадлежность: **Муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Комитет образования администрации Балаковского муниципального района**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **413800, Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 9Б, телефон (приемная): +7 (8453) 44-06-41, факс: + 7 (8453) 44-04-66.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **Образование**

2.2. Виды оказываемых услуг: **дополнительное образование**

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **5 - 18 лет.**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **с нарушениями умственного развития, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с общим заболеванием, по зрению**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – **500 человек**, вместимость – **525 человек**, пропускная способность – **575 человек.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **да**

3. Состояние доступности ОСИ

3.1. Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: **Остановка «Шлюзы» – проезд на автобусе №9а, №9, №10А; остановка «Космос» проезд на автобусе №9, №9а, №22, №10а;**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: **нет**

3.2. Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта **300м.**

3.2.2. Время движения (пешком): **5-7 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**.

3.2.4. Перекрестки регулируемые: **нет**.

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **нет**.

3.2.6. Перепады высоты на пути: **да**.

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания *

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе и инвалиды:	Б
2	передвигающиеся на кресла-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушением слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ – доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД – временно не доступен

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№	Основные функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (О, Г, У, К), ВНД (С)

2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У, О, К), ДУ (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, У), ДУ (Г, С, К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	ДП-И (О, У), ДУ (К, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (С, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, У, К, Г), ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (С, К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Территория, прилегающая к зданию (участок) – доступно полностью избирательно (О, Г, У, К), временно недоступно (С). Вход в здание – доступно полностью избирательно (О, Г, У, К), доступно условно (С). Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) – доступно полностью избирательно (О, У), доступно условно (Г, С, К). Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – доступно полностью избирательно (О, У), доступно условно (К, С, Г). Санитарно-гигиенические помещения – доступно частично избирательно (О, Г, У), временно недоступно (С, К). Система информации и связи (на всех зонах) – Доступно частично избирательно (О, У, К, Г), временно не доступно (С). Пути движения к объекту (от остановки транспорта) – доступно частично избирательно (Г, О, У), доступно условно (С, К). На пути следования к объекту от остановки нет информации об ОСИ, нет выделенного пешеходного пути, доступного для инвалидов, передвигающихся на кресло коляске, нет тактильных направляющих плиток по ходу движения и на территории объекта. Не оборудована автостоянка для инвалидов. Входная группа в здание доступна условно для инвалидов по зрению. Пути следования внутри помещения, и санитарно-гигиенические помещения недоступны для инвалидов по зрению и инвалидов, передвигающихся на кресла-колясках. Зона целевого назначения доступна условно для инвалидов, передвигающихся на кресла-колясках, по слуху и по зрению. Отсутствуют тактильные средства устройства информации.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ

№	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы) *
---	---	--

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.1. Период проведения работ: 2021 – 2026 гг.

в рамках исполнения: плана мероприятий

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Доступна частично зона обслуживания в пределах первого этажа.

4.3. Для принятия решения требуется:

- техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации.
- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства.
- согласование с вышестоящей организацией и собственником помещения.

4.4. Информацию разместить на Карте доступности Саратовской области: www.social.saratov.gov.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» декабря 2021 г.
2. Отчет обследования объекта: от «20» декабря 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

**Директор муниципального автономного
учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования»
г.Балаково Саратовской области**

И.Н. Долгова

«20» декабря 2021г.

ОТЧЕТ

обследования ОСИ к паспорту доступности

г. Балаково

«20» декабря 2021г.

1. Общие сведения об ОСИ

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ: Дополнительное образовательное учреждение; Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г.Балаково Саратовской области**
- 1.2. Адрес ОСИ: 413853, Саратовская область, г. Балаково, ул. Титова, 25 А**
- 1.3. Сведения о размещении ОСИ: Отдельно стоящее, 2-х этажное здания, общей площадью 1675,1м2
– наличие прилегающего земельного участка (да); да (7698 м2)**
- 1.4. Юридический адрес ОСИ: 413853, Саратовская область, г. Балаково, ул. Титова, д. 25 А**

2. Характеристика деятельности ОСИ

- 2.1.Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): Образование.**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование**
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: 5-18лет.**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями умственного развития, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с общим заболеванием.**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – **500 человек**, вместимость – **525 человек**, пропускная способность – **575 человек**.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

3. Состояние доступности ОСИ

3.1. Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: **Остановка «Шлюзы» – проезд на автобусе № 9а, № 9, № 10а; остановка «Космос» проезд на автобусе № 9, № 9а, № 22, № 10а;**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: **нет**

3.2. Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта **300 м.**

3.2.2. Время движения (пешком): **5-7 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да.**

3.2.4. Перекрестки регулируемые: **нет.**

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **нет.**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **да.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет.**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>В том числе и инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на кресла-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушением зрения	ДУ
5	с нарушением слуха	ДУ
6	с нарушением умственного развития	А

* – указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ – доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД – временно не доступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (О, Г, У, К), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У, О, К), ДУ (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, У), ДУ (Г, С, К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, У), ДУ (К, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (С, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, У, К, Г), ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (С, К)

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Территория, прилегающая к зданию (участок) – доступно полностью избирательно (О, Г, У, К), временно недоступно (С). Вход в здание – доступно полностью избирательно (О, Г, У, К), доступно условно (С). Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) – доступно полностью избирательно (О, У), доступно условно (Г, С, К). Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – доступно полностью избирательно (О, У), доступно условно (К, С, Г). Санитарно-гигиенические помещения – доступно частично избирательно (О, Г, У), временно недоступно (С, К). Система информации и связи (на всех зонах) – Доступно частично избирательно (О, У, К, Г), временно не доступно (С). Пути движения к объекту (от

остановки транспорта) – доступно частично избирательно (Г, О, У), доступно условно (С, К). На пути следования к объекту от остановки нет информации об ОСИ, нет выделенного пешеходного пути, доступного для инвалидов, передвигающихся на кресло коляске, нет тактильных направляющих плиток по ходу движения и на территории объекта. Не оборудована автостоянка для инвалидов. Входная группа в здание доступна условно для инвалидов по зрению. Пути следования внутри помещения, и санитарно-гигиенические помещения недоступны для инвалидов по зрению и инвалидов, передвигающихся на кресла-колясках. Зона целевого назначения доступна условно для инвалидов, передвигающих на кресла-колясках, по слуху и по зрению. Отсутствуют тактильные средства устройства информации.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<p>Текущий ремонт.</p> <p>На входе на территорию объекта разместить информацию об объекте, дублированную шрифтом Брайля. На путях движения (к объекту ОСИ) на расстоянии 0,6м. перед дверными проемами должны иметь тактильные предупреждающие указатели. Обустроить автостоянку для транспорта инвалидов и обозначить знаками и разметкой на поверхности покрытия стоянки принятыми в международной практике и правилах дорожного движения в соответствии с ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290. Удаленность мест стоянок для автотранспорта инвалидов не далее 50 м. от входа в объект (в исключительных случаях не более 200м). (Обратиться с письмом в администрацию БМР об оказании помощи в организации «Доступной среды» для МГН)</p>
2	Вход (входы) в здание	<p>Капитальный ремонт.</p> <p>На входе разместить информацию об объекте, дублированную шрифтом Брайля и светодиодное табло. Установить кнопку вызова персонала.</p> <p>От входной группы на территории ОСИ до входа в здание уложить тактильные плитки направляющие движение для людей с инвалидностью по зрению. Входные и противопожарные двери должны быть оборудованы доводчиками по ГОСТ Р 56177, а так же следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания</p>

		<p>дверей продолжительностью не менее 5 с. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. Прозрачные полотна дверей на входах и в здании, а также прозрачные ограждения и перегородки следует выполнять из ударостойкого безопасного стекла для строительства. На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м. Маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна. При входе в здание для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная тактильная или тактильно-звуковая мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа. Ширину Эвакуационных выходов из помещений следует принимать 1,2 м, но не менее 0,9 м, выделяющаяся на контрастном фоне стен.</p>
3	<p>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</p>	<p>Капитальный ремонт.</p> <p>Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений здания наружу. После входа в здание должна быть доступна информация о схеме движения инвалидов по помещению. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов перепад высоты не должна превышать 0,014 м. Ширина дверных проемов в свете должна быть не менее 0,9 м. Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м. В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного действия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м. перед дверными проемами должны иметься предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность. Ширину Эвакуационных выходов из помещений следует принимать 1,2 м но не менее 0,9 м. Поручни лестниц на путях эвакуации должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркостный контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки. Следует обеспечивать освещенность не менее 100 лк на входных площадках, доступных для МГН,</p>

		<p>в универсальных кабинках санузлов и душевых, на путях эвакуации, на открытых лестницах, пандусах и в пожаробезопасных зонах. На путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330. На поступях краевых ступеней лестницы маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи лестницы - от 0,03 до 0,04 м.</p>
4	<p>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</p>	<p>Капитальный ремонт. После входа в помещение должна быть доступна информация о схеме движения инвалидов по помещению и зданию в случае эвакуации (мнемосхема). Информационные обозначения помещений должны быть рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1.4м. до 1.75м., дублирование шрифтом Брайля Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6м. перед дверными проемами должны иметь тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность. Ширина дверных проемов в стене должна быть не менее 0,9м. Высота порогов или перепад высот не должен превышать 0,014м. Следует применять дверные ручки, открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м, а при открывании к себе - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м. Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м. Учебнические места для обучающихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одной образовательной организации. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, необходимо выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема. Места для обучающихся-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в кабинет. В залах образовательных организаций, в которых имеются места для зрителей, следует предусматривать места для</p>

		<p>МГН; при расположении зала выше первого этажа число мест составляет 2% от общего числа мест в зале, но не менее одного места для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске. Обеспечить доступ инвалидам на креслах-колясках на эстраду, сцену.</p> <p>На поступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминесцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование, Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - от 0,03 до 0,04 м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями. Поверхность столов индивидуального пользования, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,49 м. Для лиц с дефектами слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука. Допускается применять в залах индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства.</p> <p>Оборудовать зону целевого обслуживания для инвалидов-колясочников на первом этаже.</p>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>Капитальный ремонт.</p> <p>Доступная кабина должна иметь ширину - 1,65м., глубину 1,8м., Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования. Ширина двери в свету не менее 0,9м. В кабине рядом с унитазом следует предусмотреть пространство не менее 0,7м. для размещения кресла - коляски, а также крючки для одежды, костылей. В кабине должно быть пространство 1,4м. для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. Следует предусмотреть установку откидных опорных поручней, штанги, поворотных или откидных сидений. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины. В доступных кабинках следует применять водопроводные краны с рычажной</p>

		<p>рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. (Применение кранов с отдельным управлением горячей и холодной водой не допускается.) Следует применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз. Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). У дверей доступных кабин следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.</p> <p>Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. В дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации "занято/свободно". В раздевальных помещениях физкультурного зала образовательного учреждения для обучающихся-инвалидов в каждом блоке раздевален следует предусматривать закрытую раздевальню с душем и унитазом - размерами не менее 2,5 x 2,5 м. Универсальные кабины уборных следует предусматривать на расстоянии не более 40 м от основной зоны оказания услуг на объекте или расположения рабочих мест инвалидов.</p>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<p>Текущий ремонт.</p> <p>Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания различных категорий инвалидов, и на путях их движения, должны быть унифицированы и обеспечивать визуальную, звуковую, радио- и тактильную информацию, и сигнализацию, обеспечивающие указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги. Конкретный перечень определенного назначения необходимых технических средств устанавливается заданием на проектирование.</p> <p>Применяемые средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть идентичными в пределах здания и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными</p>

		<p>документами. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. Информационные тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м:</p> <ul style="list-style-type: none"> – перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); – перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения; – перед входами в универсальные кабины уборных и блоки общественных уборных; – рядом с устройствами вызова помощи, в том числе в универсальных и доступных кабинках. Подтверждение срабатывания устройства вызова помощи осуществляется визуальной, звуковой и (или) вибрационной индикацией.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<p>Капитальный ремонт. Разместить информацию об ОСИ, схему движения от остановки (ближайшей) к объекту. На пути следования к объекту у (ближайшей) остановки установить тактильные направляющие плитки и предупреждающие (тактильные плитки) о перепаде высот для инвалидов по зрению.</p>
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт.

*—указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.1. Период проведения работ: 2021 – 2026 г.г.

в рамках исполнения: плана мероприятий

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Доступно частично зона обслуживания в пределах первого этажа.

4.3. Для принятия решения требуется:

– техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации.

- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства.
- согласование с вышестоящей организацией и собственником помещения

4.4. Информацию разместить на Карте доступности Саратовской области: www.social.saratov.gov.ru

Комиссия:

Председатель комиссии

Директор МАУДО ЦДО

И.Н. Долгова

Члены комиссии:

Зам. директора по административно-хозяйственной работе МАУДО ЦДО

О.М. Гоголь

Заведующий информационно-методическим отделом МАУДО ЦДО

Е.А. Прохорова

Заведующий декоративно-прикладным отделом МАУДО ЦДО

О.В. Колесова

Председатель Балаковской МОСООООООВОИ

Д.В. Кудлаенко

УТВЕРЖДАЮ
Директор муниципального автономного
учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования»
г. Балаково Саратовской области

И.Н. Долгова
«20» декабря 2021 г.



АНКЕТА
(информация об ОСИ)
к паспорту доступности ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ:** Дополнительное образовательное учреждение; Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области
- 1.2. Адрес ОСИ:** 413853, Саратовская область, г. Балаково, ул. Титова, д. 25 А
- 1.3. Сведения о размещении ОСИ:** Отдельно стоящее, 2-х этажное здания, общей площадью 1675,1 м2
– наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да (7698 м2)
- 1.4. Год постройки здания 1963 г., последнего капитального ремонта: 2016**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в рамках реализации плана мероприятий.**

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):** Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области (МАУДО ЦДО)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения):** 413853, Саратовская область, г. Балаково, ул. Титова, д. 25 А
- 1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность):** Оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная):** Муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность: **Муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Комитет образования администрации Балаковского муниципального района**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **413800, Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 9Б, телефон (приемная): +7 (8453) 44-06-41, факс: + 7 (8453) 44-04-66.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **Образование**

2.2. Виды оказываемых услуг: **дополнительное образование**

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **5 – 18 лет.**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **с нарушениями умственного развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с общим заболеванием**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – **500 человек**, вместимость – **525 человек**, пропускная способность – **575 человек.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **да**

3. Состояние доступности ОСИ

3.1. Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: **Остановка «Шлюзы» - проезд на автобусе №9а, №9, №10А,; остановка «Космос» проезд на автобусе №9, №9а, №22, №10а;**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: **нет**

3.2. Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта **300м.**

3.2.2. Время движения (пешком): **5-7 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да.**

3.2.4. Перекрестки регулируемые: **нет.**

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **нет.**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **да**.

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	Б
2	передвигающиеся на кресла-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушением зрения	ДУ
5	с нарушением слуха	ДУ
6	с нарушением умственного развития	А

* – указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ – доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД – временно не доступен

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов ОСИ)

№	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт

5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* – указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания № 4

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

 Долгова Ирина Николаевна директор МАУДО ЦДО г. Балаково Саратовской области

тел. 8(8453) 44-69-16

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)